


CONDUTAS DE DESENFUMAGEM TIPO SHUNT

ESQUEMA DE ELEVação



CONDUTAS DE ADMISSÃO DE AR EXTERIOR 2 X 1000 CM²

SH - Secção da conduta horizontal = 1000 cm²
 SV - Secção das condutas verticais (ramais individuais, colector com conduta independente) = 1000 cm²

CONDUTAS DE EVACUAÇÃO DE VICIADO E DO FUMO 2 X 2000 CM²

SV - Secção das condutas verticais (ramais individuais, colector e condutas independentes) = 2000 cm²

VISTAS DAS FIGURAS EM PORMENOR

